Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»,
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;
462100, п. Саракташ, ул. Пушкина,дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.401-Д
Дата оформления: 08.02.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *06.02.2018 11 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца *06.02.2018 16 ч. 30 мин.*
Цель отбора: *По договору*
договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
Оренбургская область, Беляевский район,с.Рождественка,ул.Школьная,21
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.01.18.401-Д*
Объем образца: *0.5л;1.5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер, +4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ*
Ответственный за составление протокола: подпись *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*

Код образца (пробы): 1.2.01.18.401-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 16 ч. 30 мин.
Дата начала исследования: 07.02.2018 09 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 07.02.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	менее 0,5	не более 2	мг/л (по	ГОСТ 3351-74
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 1.2.01.18.401-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 06.02.2018 13 ч. 57 мин.,
Дата окончания исследования: 08.02.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»,
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»;
462100, п. Саракташ, ул. Пушкина,дом № 4а.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.400-Д
Дата оформления: 08.02.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *06.02.2018 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца *06.02.2018 16 ч. 30 мин.*

Цель отбора: *По договору*
договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район,с.Крючковка,ул.Луговая,10
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.01.18.400-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер, +4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 20.03.2017 г. № 75-КБ*
Ответственный за составление протокола: подпись *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*

Код образца (пробы): 1.2.01.18.400-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 16 ч. 30 мин.
Дата начала исследования: 07.02.2018 09 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 07.02.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	менее 0,5	не более 2	мг/л (по	ГОСТ 3351-74
4	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74

Код образца (пробы): 1.2.02.18.400-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.02.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 06.02.2018 13 ч. 43 мин.,
Дата окончания исследования: 08.02.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А»,
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.1447-Д
Дата оформления: 27.03.2018

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
распределительная сеть
Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Дата и время отбора образца (пробы): *23.03.2018 11 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца *23.03.2018 13 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
461332, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское"
Оренбургская область, Беляевский район,с.Рождественка,ул.Центральная,13
распределительная сеть
Код образца (пробы): *1.2.03.18.1447-Д*
Объем образца: *0,5л;1,5л*
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012
Условия транспортировки: *термоконтейнер, +4гр*
Дополнительные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
Ответственный за составление протокола: *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1447-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 13 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 23.03.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1447-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 14 ч. 07 мин.,
Дата окончания исследования: 27.03.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в нбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А», тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель ИЛЦ
Савенко О.В.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 13.2.1446-Д
Дата оформления: 27.03.2018

нование образца (пробы):
итьевая - централизованное водоснабжение:
пределительная сеть
ы (пробы) направлены:
пальное унитарное предприятие "Крючковское"
. Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
время отбора образца (пробы): *23.03.2018 11 ч. 00 мин.*
время доставки образца *23.03.2018 13 ч. 00 мин.*
бора: *По договору*
договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ
ческое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
ись образцы (пробы):
пальное унитарное предприятие "Крючковское"
Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул. Ленинская, 20
где производился отбор образца (пробы):
пальное унитарное предприятие "Крючковское"
Оренбургская область, Беляевский район,с.Крючковка,ул.Луговая,10
ределительная сеть
азца (пробы): *1.2.03.18.1446-Д*
бразца: *0,5л;1,5л*
аковка: *стеклянная стерильная бутылка,полиэтиленовая бутылка*
етодику отбора: ГОСТ 31861-2012
транспортировки: *термоконтейнер, +4гр*
тельные сведения: *договор от 23.03.2018 г. № 52-КБ*
енный за составление протокола: подпись *помощник врача по общей гигиене Кадикова Л.А.*

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1446-Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 13 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 23.03.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.03.18.1446-Д

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.03.2018 13 ч. 00 мин.
Дата начала исследования: 23.03.2018 13 ч. 50 мин.,
Дата окончания исследования: 27.03.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,
ответственный за оформление протокола: *А.И.Грунина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ