ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
И.С. Анохина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2314п.1,2Б
Дата оформления: 20.03.2019

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"г. Гай ул. Молодежная,4В

Дата и время отбора образца (пробы): *18.03.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *18.03.2019 12 ч. 30 мин.*

Цель отбора: *Договор № 52кб от 23.03.2018*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП Крючковское, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул.Ленина,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка ,ул.Луговая,10

Код образца (пробы): *18.03.19.2314п.1Б, 18.03.19.2314п.2Б*

Объем образца: *1,0 л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 ° С*

Дополнительные сведения: *Производственный контроль*

Ответственный за составление протокола: *фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

к протоколу № 2314п.1,2Б

Код образца (пробы): 18.03.19.2314п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.03.2019 12 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 19.03.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 18.03.19.2314п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.03.2019 12 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 19.03.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	не допускается	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	не допускается	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик -эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____ И.С. Анохина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2313п.1,2Б
Дата оформления: 08.04.2019

Наименование образца (пробы):
Б[illegible] питьевая ,разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"г. Гай ул. Молодежная,4В

Дата и время отбора образца (пробы): *18.03.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *18.03.2019 12 ч. 30 мин.*

Цель отбора: *Договор № 52кб от 23.03.2018*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП Крючковское, Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка,ул.Ленина,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с.Рождественка,ул.Грейдерная,11 кв 1

К[illegible]бразца (пробы): *18.03.19.2313п.1Б, 18.03.19.2313п.2Б*

Объем образца: *1,0 л.*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С*

Дополнительные сведения: *Производственный контроль*

Ответственный за составление протокола: *фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

к протоколу № 2313п.1,2Б

Код образца (пробы): 18.03.19.2313п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.03.2019 12 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 19.03.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 18.03.19.2313п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.03.2019 12 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 19.03.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	не допускается	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	не допускается	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик -эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: 56.fguz@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____ И.С. Анохина
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4684п.1,2Б
Дата оформления: 27.05.2019

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая,скважина

Образцы (пробы) направлены:

МУП Крючковское," Оренбургская область, Беляевский район с.Крючковка ул. Ленина ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *16.05.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *16.05.2019 13 ч. 05 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

договор № 211/03-10КБ 2019 от 05.04.2019

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район ,с.Крючковка ул. Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина, Оренбургская область, Беляевский район ,Рождественка

Код образца (пробы):	*16.05.19.4684п.1Б, 16.05.19.4684.п.2Б*
Объем образца:	*0,5 л.;1,5 л*
Тара, упаковка:	*стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка*
НД на методику отбора:	*ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки:	*автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С*
Дополнительные сведения:	*договор*
Ответственный за составление протокола:	*Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 16.05.19.4684п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2019 15 ч. 15 мин.
Дата окончания исследования: 23.05.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
5	pH	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	301,0 ± 30,1	не более 1500	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость	3,20 ± 0,48	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	1,70 ± 0,51	5	мгО/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	СПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012
11	общие и летучие	менее 0,0005	0,25	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
12	ДДТ и его метаболиты	менее 0,0001	0,002	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012
13	Молибден	менее 0,0025	0,07	мг/дм³	ГОСТ 18308-72
14	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм³	ГОСТ 4152-89
15	Сульфаты	152,0 ± 15,2	500	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
16	Фториды	0,4100 ± 0,0615	1,5	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
17	Хлориды	148,0 ± 22,2	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
18	Хром	менее 0,02	0,05	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
19	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
20	Нитраты	30,20 ± 4,53	не более 45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
21	Аммиак и аммоний ион	менее 0,1	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
22	Радон (^{222}Rn)	3,8 ± 2,6	не более 60	Бк/кг	МВИ №40090.3Н700 утв. ЦМИИФГУП "ВНИИФТРИ" от. 22.12.2003 г.
23	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,0001	не более 0,2	Бк/кг	МВИ 40090.9А605
24	Удельная суммарная бета-активность	менее 0,2	не более 1	Бк/кг	МВИ 40090.9А605

Код образца (пробы): 16.05.19.4684.п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2019 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 17.05.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик -эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: 56.fguz@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____ И.С.Анохина
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4685п.1,2Б
Дата оформления: 27.05.2019

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая,скважина

Образцы (пробы) направлены:

МУП "Крючковское," Оренбургская область, Беляевский район с.Крючковка ул. Ленина ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *16.05.2019 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *16.05.2019 13 ч. 05 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

договор № 211/03-10КБ 2019 от 05.04.2019

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район ,с.Крючковка ул. Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина, Оренбургская область, Беляевский район ,Крючковка

Код образца (пробы):	*16.05.19.4685п.1Б, 16.05.19.4685п.2Б*
Объем образца:	*0,5 л.; 1,5 л*
Тара, упаковка:	*стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка*
НД на методику отбора:	*ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки:	*автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С*
Дополнительные сведения:	*договор*

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 16.05.19.4685п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2019 15 ч. 15 мин.
Дата окончания исследования: 23.05.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
5	pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	331,0 ± 33,1	не более 1500	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость	3,300 ± 0,495	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	1,80 ± 0,54	5	мгО/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012
11	общие и летучие	менее 0,0005	0,25	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
12	ДДТ и его метаболиты	менее 0,0001	0,002	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012
13	Молибден	менее 0,0025	0,07	мг/дм³	ГОСТ 18308-72
14	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм³	ГОСТ 4152-89
15	Сульфаты	161,0 ± 16,1	500	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
16	Фториды	0,440 ± 0,066	1,5	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
17	Хлориды	153,00 ± 22,95	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
18	Хром	менее 0,02	0,05	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
19	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
20	Нитраты	менее 0,1	не более 45	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
21	Аммиак и аммоний ион	менее 0,1	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
22	Радон (^{222}Rn)	4,9 ± 2,7	не более 60	Бк/кг	МВИ №40090.3Н700 утв. ЦМИИФГУП "ВНИИФТРИ" от. 22.12.2003 г.
23	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,0001	не более 0,2	Бк/кг	МВИ 40090.9А605
24	Удельная суммарная бета-активность	менее 0,17	не более 1	Бк/кг	МВИ 40090.9А605

Код образца (пробы): 16.05.19.4685п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.05.2019 13 ч. 10 мин.
Дата окончания исследования: 20.05.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик -эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: 56.fguz@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
И.С. Анохина
М.П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7428п.1,2Б
Дата оформления: 10.07.2019

Наименование образца (пробы):
да питьевая,разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

МУП Крючковское, Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *26.06.2019 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.06.2019 14 ч. 40 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП Крючковское, Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Рождественка ул. Центральная,24кв2

Код образца (пробы): *26.06.19.7428п.1Б, 26.06.19.7428п.2Б*
Объем образца: *0,5 л.;1,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С*

Дополнительные сведения: *договор №211/03 - 10 кб от 05.04.2019*

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 26.06.19.7428п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 26.06.2019 14 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 27.06.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 26.06.19.7428п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.06.2019 14 ч. 48 мин.
Дата окончания исследования: 27.06.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик -эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: 56.fguz@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
И.С. Анохина
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7429п.1,2Б
Дата оформления: 10.07.2019

июль

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая,разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:
МУП Крючковское , Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина,20

Дата и время отбора образца (пробы): *26.06.2019 10 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.06.2019 14 ч. 40 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУП Крючковское , Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Центральная,12кв 2

Код образца (пробы): *26.06.19.7429п.1Б, 26.06.19.7429п.2Б*

Объем образца: *0,5 л.; 1,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С*

Дополнительные сведения: *договор №211/03-10 кб от 05.04.2019г.*

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 26.06.19.7429п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 26.06.2019 14 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 27.06.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	**ГОСТР 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 26.06.19.7429п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.06.2019 14 ч. 48 мин.
Дата окончания исследования: 27.06.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *фельдшер-лаборант Кирина Е.А.*
химик -эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********