Согласованно

Гл. администрации Крючковский с/с

_____ Ровко А.В.

«30» марта 2025г.

утверждаю

директор МУП «Крючковское»

_____ Ихнев Ю.И.

«30» марта 2025г.

План ликвидации и локализации аварий в тепловом хозяйстве

Вид аварии и место возникновения	Мероприятия по ликвидации аварии и спасение людей	Лица ответственные за выполнение мероприятий	Кому сообщить, дом адрес и телефон
Порыв системы теплоснабжения в здании	Оповестить людей о порыве и опасности. Отключить стояк или здание от центральной системы теплоснабжения. Сообщить о случившимся в дежурную часть и ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок. Выяснить причину аварии и по прибытии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок под его руководствм приступить к ликвидации аварии. Оказать помощь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию.	Первый заметевший аварию Глава МО Крючковский сельсовет Директор МУП «Крючковское»	Глава МО Крючковский сельсовет Тел: 67-1-46 Директор МУП «Крючковское» Тел: 89877725571 Скорая помощь 03 при наличии пострадавших
Порыв наружной системы теплоснабжения	Оповестить голосом о порыве и опасности сообщить о случившемся в дежурную часть и ответственному за исправное сосотояние и безопасную эксплуотацию теплоэнергоустановок. Остановить котлы в аварийном порядке следующим образом: перевсети тумблер «Пуск-Стоп» в положение «Стоп» (на блоке управления котлом) после чего программа остановки выполняется автоматически; закрыть кран на продувочных линиях; после окончания работы вентелятора выключить тумблер «Сеть» на блоке управления котлом. Выяснить причину аварии и по прибытии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуотацию теплоэнергоустановок под его руководством приступить к ликвидации аварии. Оказать помощь пострадавшим и обеспечить их эвакуацию. В случае сильного мороза наложить на повреждднный участок временный бандаж и произвести прогрев теплосистемы путем включения котлов. После прогрева произвести отключения котлов и выполнить окончательное устранение неисправности.	Первый заметевший аварию Глава МО Крючковский сельсовет Директор МУП «Крючковское»	Глава МО Крючковский сельсовет Тел: 67-1-46 Директор МУП «Крючковское» Тел: 89877725571 Скорая помощь 03 при наличии пострадавших
Срабатывание автоматики безопасности	Остановить котлы в аврийном состоянии путем закрытия кранов на отпуске и перед горелками. Закрыть задвижку на вводе в ГРУ. Открыть краны продувочных линиях. Сообщить о случившемся ответственному за газовое хозяйство. Выяснить причину и под руководством ответственного за газовое хозяйство приступить к ликвидации аварии.	Глава МО Крючковский сельсовет Директор МУП «Крючковское»	Глава МО Крючковский сельсовет Тел: 67-1-46 Директор МУП «Крючковское» Тел: 89877725571

Отключение электроэнергии	Включить аварийное освещение. Остановить котлы в аварийном порядке путем закрытия кранов на отпуске и перед горелками. Открыть продувные линии. Открыть воздухосборники, естественную циркуляцию и подпидку. Позвонить в электросети и сообщить о случившимся ответственному за газовое хозяйство. Выяснить причину и под руководством ответственного за газовое хозяйство приступить к ликвидации аварии.	Глава МО Крючковский сельсовет Директор МУП «Крючковское»	Глава МО Крючковский сельсовет Тел: 67-1-46 Директор МУП «Крючковское» Тел: 89877725571 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 2-25-06
Пожар в котельной	Оповестить об опасности голосом. Вызвать пожарную службу. Оповестить ответственного за газовое хозяйство, Главу МО , Директора предприятия. Закрыть котлы на отпусках к котлам и перед горелками. Открыть все продувные линии. После ликвидации пожара под руководством ответственного за газовое хозяйство запустить котлы.	Первый заметивший пожар Глава МО Крючковский сельсовет Директор МУП «Крючковское»	Глава МО Крючковский сельсовет Тел: 67-1-46 Директор МУП «Крючковское» Тел: 89877725571 Пожарная 01
Аварийная ситуация за котлом: а) упуск воды б) нарушения в) давление в котле растет	Произвести аварийную остановку котла путем закрытия кранов на отпусках и перед котлами. Закрыть задвижку на вводе в ГРУ. Открыть все продувочные линии. Сообщить о случившемся ответственному за газовое хозяйство.	Глава МО Крючковский сельсовет Директор МУП «Крючковское»	Глава МО Крючковский сельсовет Тел: 67-1-46 Директор МУП «Крючковское» Тел: 89877725571
Вышли из строя все питательные насосы	Выяснить причину и под руководством ответственного за газовое хозяйство и приступить к ликвидации аварии.	Ответственный за газовое хозяйство Директор МУП «Крючковское»	Глава МО Крючковский сельсовет Тел: 67-1-46 Директор МУП «Крючковское» Тел: 89877725571

Директор МУП «Крючковское» _____Ю.И. Ихнев