ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.r
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64 e-mail: fguz_YAS@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2561п.1,2Б
Дата оформления: 27.04.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное предприятие Крючковское ,"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючк Ленинская ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *16.04.2020 11 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *16.04.2020 13 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор №179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное предприятие Крючковское ,"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крюч. Ленинская ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка,ул Центральная ,12

Код образца (пробы): *2561п.1Б, 2561п.2*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт,сумка- холодильник +5°С*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 2561п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.04.2020 13 ч. 48 мин.
Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 2561п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.04.2020 13 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru ;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@orpcgsen.otdel.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz.yasnyi@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2560п.1,2Б
Дата оформления: 27.04.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное предприятие Крючковское :"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка,ул.Ленинская ,20

Дата и время отбора образца (пробы): *16.04.2020 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *16.04.2020 13 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор №179/03-10/2020 от 02.04.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное предприятие Крючковское :"Оренбургская область,Беляевский район,с.Крючковка,ул.Ленинская ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область Беляевский район с.Рождественка ул.Луговая,27

Код образца (пробы): *2560п.1Б, 2560п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 2560п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.04.2020 13 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант Баландина Т.В.	

Код образца (пробы): 2560п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.04.2020 13 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область. г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б. Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская. д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1694п.1,2Б

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское ","Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка ул. Ленина,20

Дата и время отбора образца (пробы): *11.03.2020 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *11.03.2020 14 ч. 05 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

договор № 211/03-10КБ 2019 от 05.04.2019

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское ", Оренбургская область, Беляевский район с. Крючковка ул. Ленина,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский райн с. Рождественка ул. Луговая,17 кв 2

Код образца (пробы): *1694п.1Б, 1694п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка- холодильник t+5°С*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гришева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 1694п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 11.03.2020 14 ч. 15 мин.
Дата окончания исследования: 13.03.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2.6 (3.5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Биолог Маметьева М.Н.	

Код образца (пробы): 1694п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 11.03.2020 14 ч. 18 мин.
Дата окончания исследования: 12.03.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2.5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е. А..	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф-02-16-02-2019

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел., факс 8(35342)5-89-14, e-mail:fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbugurusl an@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И.С.Анохина
ФИО
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1695п.1,2Б

Дата оформления: 23.03.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское ,"Оренбургская область, Беляевский район, с.Крючковка ул. Ленина,20

Дата и время отбора образца (пробы): *11.03.2020 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *11.03.2020 14 ч. 05 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор № 211/03-10 КБ 2019 от 05.04.2019

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие "Крючковское ,"Оренбургская область, Беляевский райн с. Крючковка ул. Ленина ,20

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский райн с. Крючковка ул. Центральная ,12 кв 2

Код образца (пробы): *1695п.1Б, 1695п.2Б*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка -холодильник 1+5°С*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гришева М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 1695п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 11.03.2020 14 ч. 15 мин.
Дата окончания исследования: 13.03.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветности	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Биолог Маметьева М.Н.	

Код образца (пробы): 1695п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 11.03.2020 14 ч. 18 мин.
Дата окончания исследования: 12.03.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е. А..	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
**не относится к ОА ИЛЦ
Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: 56.fguz@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____ И.С. Анохина
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0105п.1,2Б

Дата оформления: 20.01.2020

Наименование образца (пробы):
Природная и питьевая вода. Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское ,"Оренбургская область, Беляевский район,село Крючковка улица Ленина,20

Дата и время отбора образца (пробы): *16.01.2020 10 час 00 минут*

Дата и время доставки образца (пробы): *16.01.2020 13 час 00 минут*

Цель отбора: *Производственный контроль*
договор № 211 /03 -10 КБ 2019 от 05.04.2019

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное предприятие "Крючковское ,"Оренбургская область, Беляевский район,село

Объект, где производился отбор образца (пробы):
водопровод, Оренбургская область, Беляевский райн село Рождественка улица Центральная ,6/1

Код образца (пробы):	*16.01.20.0105п.1Б, 16.01.20.0105п.2Б*
Объем образца:	*0,5,1,5 л*
Тара, упаковка:	*стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*
НД на методы отбора:	*ГОСТ 31942-12*
Условия транспортировки:	*автотранспорт, сумка- холодильник t+5°С*
Дополнительные сведения:	-

Ответственный за составление протокола: *фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 16.01.20.0105п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.01.2020 14 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 17.01.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 16.01.20.0105п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.01.2020 13 ч. 55 мин.
Дата окончания исследования: 17.01.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований: *биолог Маметьева М.Н.*
фельдшер-лаборант Кирина Е.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: 56.fguz@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор
_____ И.С. Анохина
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 0106п.1,2Б
Дата оформления: 20.01.2020

Наименование образца (пробы):
Природная и питьевая вода. Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

МУП Крючковское , Оренбургская область, Беляевский район,с. Крючковка ул. Ленина,20

Дата и время отбора образца (пробы): *16.01.2020 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *16.01.2020 13 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

договор № 211/03-10 КБ от 05.04.2019

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП Крючковское , Оренбургская область, Беляевский райн с. Крючковка ул. Ленина ,12

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Водопровод, Оренбургская область, Беляевский райн с.Крючковка ул. Центральная,12/2

Код образца (пробы): *16.01.20.0106п.1Б, 16.01.20.0106п.2Б*

Объем образца: *0,5л., 1,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая бутылка*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31942-12*

Условия транспортировки: *автотранспорт ,сумка- холодильник t+5°С*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

подпись

Код образца (пробы): 16.01.20.0106п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 16.01.2020 14 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 17.01.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 16.01.20.0106п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 16.01.2020 13 ч. 55 мин.
Дата окончания исследования: 17.01.2020

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований: *биолог Маметьева М.Н.*

фельдшер-лаборант Кирина Е.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********